


CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO



2 CORTE A A
ESC.: 1/100


CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO

-
- Eletroduto de aço galvanizado se aparente - Ø3/4"
- Eletroduto de PVC flexível se embudo - Ø3/4"
- Caixa de derivação em Alumínio ø3/4" (condute)
- Bucha nylon S6
- Parafuso auto-arraxante cabeça panela, fenda, zincado 4,8x32mm
- Armação metálica ø1/4"
- Placa fotoluminescente tipo 1, indicação de rota de fuga sobre porta código 14 NBR 13434.2
- Luminária de aclaramento LED, fixada por dois parafusos auto-arraxante cabeça panela, fenda, zincado 4,8x32mm, armação metálica ø1/4" e bucha nylon S6
- h = 5,2 m (quadra)
h = 2,2m (vestibúlos)

03 INSTALAÇÃO TÍPICA SISTEMA DE SINALIZAÇÃO E ACLARAMENTO

S/ ESCALA


Esc.:1/20



NOTAS ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:

- 1 - O sistema de iluminação de emergência projetado é com luminárias autônomas;
- 2 - A autonomia mínima das luminárias deverá ser de 2h;
- 3 - As luminárias devem estar em conformidade com a NBR 10.898;
- 4 - As baterias das luminárias devem ser seladas e livres de manutenção;
- 5 - As luminárias serão alimentadas pela rede AC em 220V para funcionamento do circuito de recarga das baterias, mas a tensão de alimentação das lâmpadas quando acionadas será de no máximo 30 V.

CARIMBOS:



FABIO CORREA
GASPARETTO:00691606943

ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5
RESPONSÁVEL SEQ-LIFFS

Rua 2 Sala 2.05
 2046-3111 / 2046-3110 - Site Oficial: www.ufpa.edu.br
 Assinado de forma digital por SILVIO ANTONIO
 TESTON:04713313920
 Dado: 2020.12.24 12:02:22 -0300'

ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5
RESPONSÁVEL TÉCNICO

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

LOCAL:
CHAPECÓ-SC

OBRA:
QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO

PROJETO:
PROJETO PREVENTIVO DE INCÊNDIO

CONTEÚDO:
PLANTA BAIXA E DETALHES

ENDEREÇO:
RODOVIA SC 484 - KM 02

COMPONENTE TÉCNICO	RESPONSÁVEL
FASE: PROJETO EXECUTIVO	
REVISÃO Nº:	R02
DATA:	24/12/2020
DESENHADO POR:	
SII VIO TESTON	

QCOB_VEST_HIN_R01.DWG

SCALA:
INDICADA

AMANHÃ FOLHA:
A1

PRANCHA:
02

1 / 02



Emitido em 09/03/2022

Projeto Nº DOC (38) PROJETO PPCI - 2 PRANCHAS/2022 - DGCT (10.55.01.01)
(Nº do Documento: 17)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 11/03/2022 09:29)

FABIO CORREA GASPARETTO

SECRETARIO - TITULAR

SEO (10.55)

Matrícula: 2015260

(Assinado digitalmente em 10/03/2022 15:57)

SILVIO ANTONIO TESTON

ENGENHEIRO-AREA

DPCE (10.55.03)

Matrícula: 1762435

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.uffs.edu.br/documentos/> informando seu número: **17**, ano: **2022**, tipo: **Projeto**, data de emissão: **10/03/2022** e o código de verificação: **50ca220ef2**