


CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO



2 CORTE A A
ESC.: 1/100


CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO

-
- Eletroduto de aço galvanizado se aparente - Ø3/4"
- Eletroduto de PVC flexível se embudo - Ø3/4"
- Caixa de derivação em Alumínio ø3/4" (condute)
- Bucha nylon S6
- Parafuso auto-arraxante cabeça panela, fenda, zincado 4,8x32mm
- Arruela metálica ø1/4"
- Placa fotoluminescente tipo 1, indicação de rota de fuga sobre porta código 14 NBR 13434-2
- Luminária de aclaramento LED, fixada por dois parafusos auto-arraxante cabeça panela, fenda, zincado 4,8x32mm, arruela metálica ø1/4" e bucha nylon S6
- h = 3,2 m (quadra)
- h = 2,2m (vestibúlos)

03 INSTALAÇÃO TÍPICA SISTEMA DE SINALIZAÇÃO E ACLARAMENTO

S/ ESCALA


Esc.:1/20



NOTAS ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:

- 1 - O sistema de iluminação de emergência projetado é com luminárias autônomas;
- 2 - A autonomia mínima das luminárias deverá ser de 2h;
- 3 - As luminárias devem estar em conformidade com a NBR 10.898;
- 4 - As baterias das luminárias devem ser seladas e livres de manutenção;
- 5 - As luminárias serão alimentadas pela rede AC em 220V para funcionamento do circuito de recarga das baterias, mas a tensão de alimentação das lâmpadas quando acionadas será de no máximo 30 V.

CARIMBOS:



Secretaria Especial de Obras-SEO

ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 067202-5
RESPONSÁVEL SEQ-LIFFS

Assinado de forma digital
por SILVIO ANTONIO
TESTON:04713313920
Dados: 2020.12.24
12:10:22 -03'00"

ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO
CREA/SC 667202-5
RESPONSÁVEL TÉCNICO

RESPONSÁVEL SEO-UFFS

LOCAL:
CHAPECÓ-SC

OBRA:
QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO

PROJETO:
PROJETO PREVENTIVO DE INCÊNDIO

CONTEÚDO:
PLANTA BAIXA E DETALHES

RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPON
FASE:	
PROJETO EXECUTIVO	
REVISÃO Nº:	
	R02
DATA:	
	24/12/2020
DESENHADO POR:	
SII VIO TESTON	

ESCALA:
INDICADA

TAMANHO FOLHA:
A1

Nº PRANCHA:
02 / 02



Emitido em 09/03/2022

Projeto Nº DOC (38) PROJETO PPCI - 2 PRANCHAS/2022 - DGCT (10.55.01.01)

(Nº do Documento: 17)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 11/03/2022 09:29)

FABIO CORREA GASPARETTO

SECRETARIO - TITULAR

SEO (10.55)

Matrícula: ###152#0

(Assinado digitalmente em 10/03/2022 15:57)

SILVIO ANTONIO TESTON

ENGENHEIRO-AREA

DPCE (10.55.03)

Matrícula: ###624#5

Visualize o documento original em <https://sipac.uffs.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **17**, ano: **2022**, tipo: **Projeto**, data de emissão: **10/03/2022** e o código de verificação: **50ca220ef2**



Emitido em 26/09/2023

Projeto Nº DOC (46) PROJETO - PPCI - 2 PRANCHAS/2023 - DGCT (10.55.01.01)

(Nº do Documento: 56)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 18/10/2023 14:33)

DAIANE REGINA VALENTINI

SECRETARIO

SEO (10.55)

Matrícula: ###769#2

(Assinado digitalmente em 19/10/2023 09:46)

FABIO CORREA GASPARETTO

ENGENHEIRO-AREA

DPA (10.55.04)

Matrícula: ###152#0

(Assinado digitalmente em 18/10/2023 09:02)

SILVIO ANTONIO TESTON

ENGENHEIRO-AREA

DPCE (10.55.03)

Matrícula: ###624#5

Visualize o documento original em <https://sipac.uffs.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **56**, ano: **2023**, tipo: **Projeto**, data de emissão: **17/10/2023** e o código de verificação: **3e6a193e66**